



תעודת בדיקה מספר: 96132015
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חברת שוני מוצרים מעוצבים בע"מ
מעונו : לח"י 28, בני ברק 51200
תאריך ההזמנה : 16/01/21

תאור המוצר

מחסומים מחומר פלסטי – התקנה גלויה
הדגם הנבדק: 600×70×100 mm מערכת ניקוז עם מחסום ותעלה לרצפת המקלחת
יצרן המחסום: חרסה-ליפסקי

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2016/01/06 הנוטל: המזמין
כמות במדגם: 1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: מערכת ניקוז הכוללת מחסום רצפה פלסטי, תעלה ורשת מתכתית שמיועדת להתקנה ברצפת המקלחת 600×70×100 מ"מ דגם: QSG1009

מהות הבדיקה: יוזמת לקוח

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5694 - אבזר ניקוז לקבועות תברואתיות - דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2008.
המוצר הובא לבדיקה ע"י המזמין והבדיקות בוצעו לבקשתו בהתאם להצעת המחיר מס' : 11-16 בתאריך: 2016-01-21

מסמך זה אינו מהווה היתר לסימון המוצר בתו תקן


תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט הנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואו

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו
הערה: הבדיקות בוצעו על מערכת משולבת הכוללת:
מחסום רצפה פלסטי 50/140 מ"מ תוצרת חרסה-ליפסקי
המחסום והתעלה הועברו לבדיקה כאשר מחוברים יחד באמצעות טבעת מתאמת מסיליקון.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.


נסר גרה מהנדס בודק
מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה: 01.02.2016


אדי גושר
ראש מדור פלסטיקה ומערכות השקיה
תאריך חתימה: 01.02.2016

תעודת בדיקה מספר: 96132015
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור הסעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
4.2	מראה	שטחי הפנים החיצוניים והפנימיים של אבזרי הניקוז יהיו חלקים ללא חריצים בועות או פגמי שטח פנים אחרים כלשהם העלולים לשבש את תפקודם.	כנדרש בתקן		מתאים
4.4	תיכון	-המערכת יכולה להיות מיוצרת כיחידה אחת או לכלול חלקים שונים המורכבים יחדיו באופן מכאני . -המערכת יכולה לכלול מחסום עם אביק מוצא או מדגמים אחרים הניתנים לפירוק ולניקוי . -לא תהיה אפשרות להקטין גובה חתם המים מתחת לערך המזערי המפורט בטבלה 2.	-מערכת הניקוז מורכבת ממחסום פלסטי עם תעלה ורשת ממתכת המשמשת לניקוז בתא המקלחת. -לא ניתן להקטין את גובה חתם המים מתחת לערך המזערי שבטבלה 2.		מתאים
4.5	מידות	קוטר חיבור לצינור הניקוז: 50-50.3 מ"מ גובה חתם המים: מיני' 50 מ"מ	קוטר חיבור לצינור הניקוז: 50.2 מ"מ. גובה חתם המים: 50.7 מ"מ.	תוצאות שאר המידות מצויות בטיוטת תעודה זו.	מתאים
4.6	דרישות הידראוליות (ספיקה)	ספיקת מערכת הניקוז: מיני' 0.40 [ליטר לשנייה]	ספיקת מערכת הניקוז שהתקבלה: 1.08 [ליטר לשנייה]		מתאים
4.7	אטימות	לא יופיע נזילות או דליפות מהמחברים או מגוף המערכת	המחסום וחלקיו עמדו בלחץ: 0.1 בר במשך: 5 דקות	ראה נספח א'	מתאים
5	סימון	יופיע שם יצרן או סימן היצרן כך שהסימון יהיה בלתי מחיק	מופיע :		מתאים
			-שם יצרן מחסום רצפה: חרסה		



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידרוליקה

חומר שיווקי של חברת שוני מוצרים מעוצבים למטבח ולאמבט בע"מ



דף 3 מתוך 4

תעודת בדיקה מספר: 96132015
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור הסעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
7	סימון האריזה	<p>סימון האריזה יכלול:</p> <ul style="list-style-type: none"> - שם יצרן ומעונו וסימן המסחר - ארץ ייצור אם המוצר מיובא - שם יבואן ומעונו בעברית - מספר קטלוגי של המוצר - קוטר מוצא - הוראות הפעלה בשפה העברית או באיור 	<p>סימון האריזה: -מק"ט: QSG1009</p> <p>-ארץ ייצור התעלה: סין -יצרן המחסום: חרסה -יבואן: שוני מוצרים מעוצבים למטבח ולאמבט בע"מ -מעונו: לח"י 28, בני ברק -מידות התעלה: 600*70*100 MM P6 -קוטר מוצא: 50mm -קיים הוראות התקנה בשפה העברית או באיור</p>		מתאים



תעודת בדיקה מספר: 96132015
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

נספח א'

תמונה להמחשה עבור סעיף 4.7-אטימות

